

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 9/ _____

23.02.2024 г.
Время 13:6

Алексеевская п.а.
Место составления

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 9 от 06.02.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
Жолдин Ерлан Жанбекович - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района ДЧС Акмолинской области
ШАРИПОВ БАКЫТЖАН АСЛАНОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района
МУКИШЕВ ДАУРЕНБЕК РАХМЕТОЛЛАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Зерендинского района
Куанышбаев Канат Серикбаевич - Главный специалист Отдела по ЧС Зерендинского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)**
080440011955, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2 поселка Алексеевка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2 поселка Алексеевка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, АЛЕКСЕЕВКА, БЫБРАЯ АЛТЫНСАРИНА (УЛИЦА), 2.

5. **Период проведения проверки** 19.02.2024 - 23.02.2024

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2 поселка Алексеевка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки устранения
1	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Завести журнал систем и установок пожарной автоматики по учету работ по техническому обслуживанию и плановому предупредительному ремонту

			<p>средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.66 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 01.07.2024</p>
2	<p>П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>Привести в рабочее состояние автоматическую пожарную сигнализацию (ВЭРС-ПК8 шлейф №4,5). Основание: п.6 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55, ; срок устранения: 01.06.2024</p>
3	<p>П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>Необходимо провести обработку строительных конструкций зданий и сооружений и их отделки огнезащитными средствами. Основание: п.21 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 01.07.2024</p>
4	<p>П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Значительное	<p>Следует привести в исправное состояние первичного огнетушителя на лестничной площадке. Основание: п.18 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55,; срок устранения: 01.07.2024</p>
5	<p>П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>В подвальном помещений соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом</p>

МЧС РК от 21 февраля 2022
года № 55;
срок устранения: 01.07.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи


8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)


Старший инспектор МДВ Мужиков Д.Р.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Чо. Сулейманов Т.И.

« 23 » 20 г.





7

Начальнику Отдела
по чрезвычайным ситуациям
Зерендинского района
ДЧС Акмолинской области
Жолдину Е.Ж.

Иформация по устранению нарушений в КГУ "«Общеобразовательная школа № 2 поселка Алексеевка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»
Предписание №9 от 23.02.2024

Замечание	Выполненные работы
Не в рабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация (ВЭРС-ПК8 шлейф №4,5). Основание: п.6 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55, п. 29 Проверочного листа приложения 3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Была подана заявка на устранение нарушения ТОО Орион системы безопасности Турсунову БК.от 11.03.2024 Замена БРО Сонита ААКБ 5,5В датчик дыма
Отсутствует в здании школы обеспечения необходимого предела огнестойкости и снижения пожарной опасности требуется обработка строительных конструкций зданий и сооружений и их отделки огнезащитными средствами. Основание: п.21 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, П.38 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Была подана заявка на устранение в ГУ «Отдел образования по Зерендинскому району»
На лестничной площадке не исправный первичными средства пожаротушения. Минимальный перечень необходимых первичных средств пожаротушения. Основание: п.18 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п.	Сделана заявка на ремонт огнетушителей 5.03.2024 в отдел образования. Установлен исправный огнетушитель



<p>51 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области</p>	
<p>Отсутствует журнал систем и установок пожарной автоматики по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.66 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 7 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	<p>Журнал систем и установок пожарной автоматики по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения имеется</p>
<p>В подвальном помещений соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительной коробке выполнены при помощи скруток. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 84 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	<p>По заявке был вызов электрика. В подвальном помещений соединения, оконцевания и ответвления жил проводов в норме</p>

Ио директора журнал



Коваленко Т.Н.